

Alkalmazási terület: PP idomok
Teljesítmény nyilatkozat
Sorszám: AUIHU-PP-PN4-10_01

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT a 275/2013. (VII.16.) kormányrendelet szerint

1. Termék típusa:

Astore PP idomok PN4 - 10 nyomásfokozatban

2. Típuszám: lásd termékjelölés, cikkszám, elnevezés

3. Rendeltetés:

Az Astore PP idomok a vízellátás területén az MSZ EN 1452-1 1. fejezetének megfelelően felhasználható földbe temetett gerinc- és bekötő vezetékek, föld fölötti vezetékek (épületen belül és kívül) kialakítására. A vezetett víz hőmérséklete ivóvíz esetén közegészségügyi okból max. 30°C, ipari víz esetén - élettartami megfontolásokból - max. 45°C. A megengedett üzemi nyomás (PFA) 25°C-ig azonos a rendszer elemein feltüntetett névleges nyomással (PN), e fölött a hőmérséklettől függő mértékben (MSZ EN 1452-2-2 A-I. ábra) kisebb.

4. Gyártó neve:

ASTORE s.r.l., Via Tangoni 26.
I – 16030 Casarza

5. Forgalmazó neve: ALIAXIS Utilities & Industry Kft
2051 Biatorbágy
Vendel park, Huber u. 5.

6. A teljesítmény állandóságának tanúsítási rendszer:

Az Európai Bizottság (1999/472/EK) határozata, illetve a 305/2011/EU rendelet alapján: 4

7. Bejelentett szervezet: -

8. Nyilatkozat szerinti teljesítmény

Sorszám	Tulajdonság	Követelmény	Vizsgálati módszer
1.	Anyag (granulátum)		
1.1.	Sűrűség	$\geq 910 \text{ kg/m}^3$	ISO 1183
1.2.	Oxidációs indukciós idő (OIT)	$\geq 20 \text{ min } 200^\circ\text{C}$	EN 728
2.	Anyag (Késztermék)		
2.1.	Hidrosztatikus szilárdság 80°C 165 h	PP: 5,5 MPa	EN 921
2.2.	80°C 1000 h	PP: 5 MPa	
2.3.	20°C 100 h	PP: 12,4 MPa	
3.	Idomok		
3.1.	Megcsapolóhíd ütésállósága 0°C	2 m 2,5 kg kos hatására nem törhet a megcsapoló híd	EN 1716
4.	Méreték	Feleljenek meg az EN 12201-3 követelményeinek	EN ISO 3126
5.	Megjelölés	Feleljenek meg az EN 12201-3 7. táblázat követelményeinek	Szemrevételezés

9. Nyilatkozat: Az 1. pontban meghatározott termékek teljesítménye megfelel a 9. pont a., b. és c. táblázata szerinti teljesítménynek. E teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag az 5. pontban megnevezett Forgalmazó a felelős.

Kelt: Biatorbágy, 2016. november 1.

A Forgalmazó részéről aláíró személyek:



Aliaxis
UTILITIES & INDUSTRY KFT.
2051 Biatorbágy, Vendel Park,
Huber u. 5
Tel: 23/511-090
Adószám: 11869474-2-13
16.



Stier Tamás
Ügyvezető igazgató

Kovács Antal
Minőségirányítási vezető