MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT az MSZ EN ISO/IEC 17050-1szerint

1. **Sorszám:** 2016/ 221 /G

Szállítólevél száma : 252055679

Megrendelő (vevő) : SEBŐK ÉS TSA

Mennyiség : 300

2. **A kibocsátó neve és címe:**

Pipelife Hungária Műanyagipari Kft.
4031 Debrecen, Kishegyesi út. 263
H-4001 Debrecen, Pf: 33

Telefon : + 36 52 510-700
Fax : + 36 52 510-701
e.mail: info@pipelife.com web: www.pipelife.hu

3. **A nyilatkozat tárgya: Polietilén gázcsövek**

Alapanyag: ELTEX TUB 121 N3000 **Alapanyag osztály: PE100**

Gyártási sorozatszám: 003001 **A gyártási sorozat kezdete: 2016.06.16**

Mértek: Átmérő: **20** mm Falvastagság: **3,0** mm Méretarány: SDR **11**

4. Igazoljuk, hogy a tisztelt Megrendelő részére kiszállított polietilén gázcsövek megfelelnek a vonatkozó előírásnak.

5. MSZ EN 1555 Műanyag csővezetékrendszerek éghető gázok szállítására. Polietilén (PE)

6. **További információk:**

6.1. **Gyártó által elvégzett vizsgálatok:**

Vizsgálat	Vizsgálati szabvány	Vizsgálati paraméterek /követelmények				Mérési eredmények*		
Méretek	MSZ EN 1555-2 6. pontja	MSZ EN ISO 3126				Tűrésen belül / MEGFELELT		
		Ø	20+0,3	e	3,0+0,4			
Kivitel	MSZ EN 1555-2 5. pontja	-				MEGFELELT		
Méretváltozás	MSZ EN ISO 2505	110°C, 1 h, ≤ 3%				0,8 % / MEGFELELT		
Nyomásállóság	MSZ EN ISO 1167	80°C, 5,4 MPa, 165 h				> 165 / MEGFELELET		
		80°C, 5,0 MPa, 1000 h				> 1000 / MEGFELELET**		
		20°C, 12,4 MPa, 100 h				> 100 / MEGFELELET**		
Szakadási nyúlás	MSZ EN ISO 6259-1	≥ 350%				> 350 / MEGFELELET		
MFR változás	MSZ EN ISO 1133	5,0 kg, 190°C, 10 min.				gran.	0,25	g/10min
		MFR változás ≤ 20%				cső	0,25	MEGFELELT
Stabilitás (OIT)	MSZ EN 728	200°C, > 20 min.				> 20 / MEGFELELT		

* a minősítés a tanúsított gyártási tétel vizsgálati mérési dokumentációja alapján történt

** a minősítés az éves felülvizsgálati mérési dokumentáció alapján történt.